

ที่ อจ ๗๖๔๐๑/ ๑๔๑



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา ถนนอรุณประเสริฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ อจ ๓๗๑๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทราย (ขนาดเล็ก)

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือแสนพัน

อ้างถึง ๑.สัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒.หนังสือ ที่ พิเศษ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ว่าจ้างท่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือแสนพัน โดย นายพัฒน์นันท์ เศรษฐีพรพล ทำการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อ
ทรายกรอง (ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด
และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบป้ายโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้าง เมื่อวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานจ้างโครงการดังกล่าว ตามหนังสือ
ที่ อจ ๗๖๔๐๑/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่ปรากฏว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการ รายละเอียดดังนี้

- ๑.กรอบหลังคาสันปรับมุมกระเบื้องลอนคู่ พบว่าเป็นหลังคามะทัลชีท ไม่เป็นไปตามแบบแปลน
- ๒.พบรอยแตกของผนังจากการเจาะฝังเหล็กผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการฉาบให้เรียบร้อย
- ๓.เหล็กทับตราข้ายในลอนยังไม่ครบจำนวนบ่อ
- ๔.พบเศษคอนกรีตตามฝาท่อระบายน้ำเสียสู่บ่อบำบัดน้ำเสียยังไม่เรียบร้อย
- ๕.ระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศยังดำเนินการไม่เรียบร้อย
- ๖.บ่อตรวจยังดำเนินการไม่เรียบร้อย
- ๗.ด้านนอกของบ่อทรายกรองทั้งหมดยังไม่ดำเนินการทาสี
- ๘.ลานหินคลุก ความหนา ความกว้าง ไม่เป็นไปตามแบบแปลน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงขอให้ท่านเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงดำเนินการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทราย (ขนาดเล็ก) ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคาร สุธะรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

งานพัสดุ