



ที่ อจ ๗๖๔๐๑/๑๑๔๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา ภาณุธรรมประเสริฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญसार

อ้างอิง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ว่าจ้างท่านห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญसार โดย นางสาวรุ่งทิพา จันวงเดือน ทำการก่อสร้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ หอถังสูงขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร ถังน้ำพีอี.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร ๔ ถัง ,บ่อบาดาลมีขนาด ศก. ๑๕๐ มม. ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) จำนวน ๑ บ่อ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รั้วรอบแผงโซลาร์เซลล์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร เดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงตรวจสอบงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ ตามหนังสือ ที่ อจ ๗๖๔๐๑/ว ๑๑๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่ปรากฏว่าขณะนี้งานโครงการดังกล่าวการดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย นั้น

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงขอให้ท่านเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงดำเนินการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทอน บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม